



الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
الإدارة المركزية لمعامل إختبارات الجودة للسلع الصناعية  
الإدارة العامة للسلع الكهربائية والميكانيكية  
معامل المفاتيح والكابلات وملحقاتها

### تقرير فحص عينة تعاقد

\*\*\*\*\*

الجهة الطالبة	شركة تسنيم للصناعة	رقم الإيصال	٠١٠٦٦٨٨ / مجموعة ٥٥٩
العينة	خرطوم كهرباء		

### الماركة:

إستجهاوس FR - صنع فى مصر  
الإختبارات المعملية:

١. اجتازت العينة اختبار السلك المتوهج عند درجة حرارة ٧٥٠ درجة مئوية.
٢. اجتازت العينة اختبار السلك المتوهج عند درجة حرارة ٨٥٠ درجة مئوية.
٣. اجتازت العينة اختبار السلك المتوهج عند درجة حرارة ٩٦٠ درجة مئوية.

### النتيجة النهائية:

العينة مطابقة لاختبار السلك المتوهج

تم إجراء اختبار السلك المتوهج بناءً على طلب صاحب الشأن.  
ملحوظة: العينة لا تمثل إلا نفسها ولا تعبر عن رسالة.

مدير عام  
السلع الميكانيكية والكهربائية

م. محمد على على محمود  
٢٠١٨

مشرف المعمل

م/ خالد دويدار